

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеобразовательного вида второй категории № 209
Пролетарского района города Ростова-на-Дону**

344072, г. Ростова-на-Дону
пр. 40-летия Победы, 45В
ИНН 6167057943 / КПП 616701001
исх. № 42 от « 02 » июня 2015 года

телефон/факс: 257-89-31
E-mail: rosinka209@yandex.ru

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий по ростовской области.
Пролетарское отделение надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на-Дону

ул. Ереванская, 18, г. Ростов-на-Дону

Информация

об устранении нарушения обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Предписание № 74-5/1/1 от 27.04.2015г.)

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись в выполнении (указывается только выполнение))
1.	В здании детского сада отсутствует проектная документация на имеющуюся систему автоматической пожарной сигнализации	№ 123-ФЗ статья 1, статья 4, статья 5, статья 6, статья 83 часть 1.	10.05.2016	24.03.2016
2.	Частично в здании пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями (при отключении электроснабжения лампы аварийного освещения в спальном помещении группы 6 не включилась)	Федеральный Закон № 123-ФЗ статья 1, статья 4, (часть 2, 3, 4), статья 5, статья 6 (часть 1, часть 3) статья 151 (часть 1) СП 1.13.130.2009 пункт 4, 3, 1	10.08.2015	27.04.2015
3.	Частично в здании пути эвакуации не освещены в соответствии с требованиями (при отключении электроснабжения лампы аварийного освещения в помещении музыкального зала не включилась)	Федеральный Закон № 123-ФЗ статья 1, статья 4, (часть 2, 3, 4), статья 5, статья 6 (часть 1, часть 3) статья 151 (часть 1) СП 1.13.130.2009 пункт 4, 3, 1	10.08.2015	27.04.2015
4.	При эксплуатации действующих электроустановок в подвальном помещении светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ пункт 42 В	10.08.2015	28.04.2015
5.	В здании не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли	Правила противопожарного режима в РФ пункт 21	10.08.2015	06.08.2015
6.	Частично в помещениях первого этажа на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ пункт 6	10.08.2015	27.04.2015
7.	Частично в помещениях второго этажа на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ пункт 6	10.08.2015	27.04.2015

Заведующий МБДОУ 209



Н.И. Чораева